

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Центр экспертизы, аттестации и сертификации (ЦЭАС ТулГУ); Регистрационный номер - 3103 от 11.10.2013		
Полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21АЛ36	12.07.2013	12.07.2018

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 2- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.07.2018

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Первичная профсоюзная организация работников «Тульского государственного университета» (ТулГУ) Профессионального союза работников народного образования и науки РФ
- 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 300012 г. Тула пр. Ленина, 92, комн. 325; 300012 г. Тула пр. Ленина, 92, комн. 325
- 2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 2
- 3.2. Наименование рабочего места: Главный бухгалтер
- 3.3. Код по ОК 016-94: 20656

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Прибор для измерения параметров однофазной цепи "Вектор"	671	2832/10-5	04.09.2018
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (65)	65094	4991/10-1	14.12.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (65).

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет	с рассеивателем	ЛЛ	40	3	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	374	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4672 Инженер 1 категории Бузмаков А.Б.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

